



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-467 (5)
Гр. Плевен, 2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление вх. № РР-02-467/ 10.12.2021 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: Водоснабдяване за други цели в т.ч. противопожарни нужди;

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неоген – Кватернера – Софийска долина с код BG1G000000NQ030.

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни

Подадено е заявление с вх. № РР-02-467/ 10.12.2021 г. в БДДР за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водоземни съоръжения – тръбен кладенец „ТК1 Виглаз – Хераково“. Съгласно писмо изх. № 23929-2826/ 23.03.2022г. на РИОСВ София, вече изградени и въведени законосъобразно в експлоатация в миналото водоизточници за добив на подземни води не представляват инвестиционно предложение по смисъла на т.17 от §1 на Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвид това при необходимост от издаване/актуализиране на разрешителното за водовземане по реда на Закона за водите няма основание да се провежда процедура по реда на глава шеста от ЗООС и Закона за биологичното разнообразие. С писмо изх. № РР-02-467-(2)/ 07.10.2022г. БДДР е изисквала допълнителна информация по преписката, която заявителят е представил с писма наш вх. № РР-02-467-(3)/ 23.11.2022г. и № РР-02-467-(4)/ 08.12.2022г.

Извършена е проверка на 28.11.2022г. в БДДР за наличие на задължение по Закона за водите към ПУДОС с влязъл в сила АУПДВ, при която е установено, че заявителят няма задължения.

БДДР е направила запитване в НАП ТД София, офис София за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което с писмо изх. № 225532204528580/ 07.12.2022г. агенцията е отговорила, че заявителят няма задължения.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които се прилагат до приемането на актуализирани планове



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец „ТК1 Виглаз – Хераково“

Тръбният кладенец е с дълбочина 20,00 м. Сондирано е с диаметър $\varnothing 394$ в интервала 0,00 – 20,00 м. Обсаждането е изпълнено от комбинирана PVC колона с диаметър $\varnothing 160/4.7$ mm. Филтърните участъци са разположени в интервала от 6,00 – 12,00 м и 14,00- 18,00 м. Задръбното пространство в интервала 6,00 – 20,00 м е запълнено с гравийна засипка с едрина на зърната 8-10 мм. В интервала от 0,00 до 6,00 м е изпълнен глинест тампонаж.

Около устието на кладенеца е изградена бетонова шахта вкопана в земята с размери 2,00/2,00 м и дълбочина 2,00 м под терена.

Експлоатацията се осъществява с потопяема помпа „ZDS“ модел “QS4X.10-8” с максимален дебит 1,2 л/сек и напор $H=37$ м, спусната на дълбочина 13,00 м срещу плътната част на колоната.

4. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор № 77246.16.1189, област София, община Божурище, с. Хераково, м. КОЧИЯШ, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана. НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 19237 кв. м, стар номер 16.1189, квартал 2, парцел 1;

Тръбен кладенец „ТК1 Виглаз – Хераково“

Координати WGS 1984 географски

$N - 42^{\circ}48'27.8''$; $E - 23^{\circ}06'50.9''$

Координатна система БГС 2005г.

$X - 4746790,628455$ м, $Y - 182265,116123$ м, $Z - 596,00$ м

5. Обект на водоснабдяване: За измиване на площадки, тротоари, поливане на зелени площи и противопожарни нужди в ПИ с идентификатор № 77246.16.1189, с. Хераково, м. КОЧИЯШ, община Божурище, област София;

6. Проектни параметри на използването:

Средноденоношен дебит: 0,1 л/сек;

Максимален дебит на черпене: 1,2 л/сек в рамките на 2 часа дневно;

Годишно водно количество: 3154 м³/годишно;

Сезонен воден обем: от 01.04 до 30.10: 2568 м³/годишно;

Минимално необходимо водно количество: 2523 м³/годишно;

Статично водно ниво: 1,97 м, кота СВН – 594,03 м;

Максимално допустимо експлоатационно понижаване: 2,80 м до дълбочина на водното ниво 4,77 от терена, определено при максимален дебит на помпата 1,2 л/сек.

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно измерване на черпените водни количества от кладенеца.
- Да се извършва ежемесечно измерване на динамичното водно ниво и веднъж в началото на сезона - статичното водно ниво.
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80, ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg



б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – *желязо и манган*;

- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водоземането – средноденоношен и максимален дебит, допустимо понижение и разрешено водно количество;
- Да се заплаща такса водоземане за добитите водни количества от кладенеца.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен, ул.„Чатаджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА

Директор на Басейновата дирекция Дунавски район



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

